



**Ассоциация «Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности»
(Ассоциация «РегионРемМонтаж ПБ»)**

Саморегулируемая организация в области промышленной безопасности
Зарегистрирована в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии,
в государственном реестре саморегулируемых организаций за
№ 0170 от 04 марта 2011 г.

Юридический и почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 44, лит. В, пом. 9Н; тел. 8(911)1497535
Офис: г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 6, литер А, оф. 301а; e-mail: nprtm@yandex.ru
ИНН 7841017196 КПП 784101001 ОГРН 1107800004036

Исх. № 15-03/2021
от "15" марта 2021г.

Информационное письмо

Информируем Вас о приостановке работ двух мостовых кранов 10.03.2021 года

МТУ Ростехнадзора приостановило работу двух мостовых кранов на опасных производственных объектах ПАО «Мосэнерго»

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 2 марта 2021 года провело плановую выездную проверку безопасной эксплуатации мостового крана № 14, входящего в состав опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», а также мостового крана № 17, входящего в состав опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» ПАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14.

В ходе проверочных мероприятий выявлены **грубые нарушения обязательных требований** законодательства в области промышленной безопасности. Установлено, что

мостовой кран № 14: эксплуатируется с трещинами в концевых балках моста подъемного сооружения; с трещинами на настиле моста подъемного сооружения; не исправен концевой выключатель тамбура двери подъемного сооружения; не исправны тормоза механизма передвижения моста подъемного сооружения; не разработан и не утвержден график выполнения планово-предупредительных ремонтов подъемного сооружения на основании требований руководства по эксплуатации;

мостовой кран № 17: эксплуатируется с нарушением требований по его установке, указанных в монтажном чертеже и электроснабжении крана, в части отступления от регламентированного безопасного размера между металлоконструкцией моста подъемного сооружения и площадкой, на которой могут находиться люди (проектный размер 2300 мм., фактический размер 1530 мм.); тупиковые упоры ограничения передвижения грузовой тележки мостового крана, установлены с отступлениями от требований руководства по эксплуатации, при движении грузовой тележки электродвигатель ударяется в ограждение проходной площадки не доходя до ограничительного буфера, имеется угроза жизни и здоровью людей и возникновения аварии на опасном производственном объекте; неисправны концевые выключатели ограничения передвижения моста подъемного сооружения и другие нарушения.

По результатам проверки вынесены постановления. ПАО «Мосэнерго» 10 марта 2021 года привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в виде приостановления эксплуатации мостовых кранов сроком на девяносто суток.

С уважением,
Генеральный директор

Ушаков А.Б.